

Stichwort:

Außer-Betriebnahme der Gebäudebrandmeldeeinrichtungen

Nummer:

1

Datum:

08.11.2004

Dez./Abt. u. Zeichen

Telefon:

SG 10.44/ho-gr 94400

→ **Bitte beachten:** Folgende/s Rundschreiben ist/sind **ungültig:**

Stichwort:

Nummer/n:

Datum:

Bitte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt geben:

- durch Umlauf durch Aushang nach Kenntnisnahme hinfällig
 Einordnen in Ordner TH A-Z in alphabetischer Reihenfolge (innerhalb des Stichwortes nach lfd. Nummer). Zusätzlich 1 Exemplar für die Sachakte.

Verteiler:

Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Hochschulbibliothek
Hochschularzt
Hochschulsportzentrum
Rechen- und Kommunikationszentrum

Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie
Zentrum für Lern- und Wissensmanagement
Fachbereiche 1 bis 8
Praktikantenämter der Fachbereiche 4 und 6
Herrn Jennessen, Verwaltung d. Universitätsklinikums
Dezernate und Abteilungen der Hochschulverwaltung

Personalräte
Gleichstellungsbeauftragte
Sprecher/in der Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen
Sprecher/in der Nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Geschäftsführung Sonderforschungsbereiche

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am **22. und 23. Nov. 2004** muss der RWTH-Feuermeldeknott räumlich verlegt werden. Zu diesem Zweck muss die Einrichtung außer Betrieb genommen werden.

Dadurch bedingt erfolgt während der Zeit **von 8:00 – 16:00 an beiden Tagen** keine Weiterleitung von Brandmeldungen der Gebäudebrandmeldeanlagen der RWTH an die Berufsfeuerwehr Aachen.

Die Gebäudebrandmeldeanlagen bleiben normal in Betrieb. Somit wird weiterhin jeder Brand im überwachten Bereich erkannt, und mittels akustischer Warnung im Gebäude gemeldet.

Wie eingangs erwähnt, entfällt jedoch die automatische Weiterleitung der Alarmmeldungen zur Berufsfeuerwehr Aachen.

Dies hat im Brandfall zur Konsequenz, dass in diesem Fall **per Telefon** die

Hochschulwache, Tel. 113 oder die **Berufsfeuerwehr Aachen, Tel. 0-112** verständigt werden muss.

Bei Rückfragen zur Brandmeldetechnik: Dipl.-Ing. Jürgen Hornberger, Tel. 94400

Bei Rückfragen zum RWTH-Alarmmeldesystem: Dipl.-Ing. Peter Müller, Tel. 94291

Zusätzliche Verteiler:

Universitätsklinikum:

MTI

Geb.-Nr. 3570, BMA* 3515

Fraunhofer Institute:

IPT

Geb.-Nr. 4570, BMA* 3517

ILT

Geb.-Nr. 4580, BMA* 3518

Studentenwerk:

Hauptmensa

Geb.-Nr. 1960, BMA* 3501

*Brandmeldeanlage

Mit freundlichen Grüßen

Für den Rektor

Der Kanzler

i.V.



H.-H. Kaußen, Ltd. Reg. Dir.